

Таблица 1. Тепловые нагрузки котельной п. Центральный (ООО «ТеплоПлюс»)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Общая площадь, м <sup>2</sup>	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по паружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (расчетная), Гкал/ч	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	ул.Молодежная д.1	2	1983		279,4	279,4			136,8	18		0,038	0,038	91,32
2	Жилой дом	ул.Молодежная д.2	2	1984		398,5	398,5			136,8	18		0,055	0,055	130,25
3	Жилой дом	ул.Молодежная д.3	2	1986		569,4	569,4			136,8	18		0,078	0,078	186,11
4	Жилой дом	ул.Клубная д.1	2	1963		561,9	561,9			136,8	18		0,077	0,077	183,66
5	Жилой дом	ул.Клубная д.2	2	1972		309,3	309,3			136,8	18		0,042	0,042	101,10
6	Жилой дом	ул.Клубная д.3	2	1968		458,8	458,8			136,8	18		0,063	0,063	149,96
7	Жилой дом	ул.Клубная д.4	2	1972		351,4	351,4			136,8	18		0,048	0,048	114,86
8	Жилой дом	ул.Клубная д.5	2	1969		589,1	589,1			136,8	18		0,081	0,081	192,55
9	Жилой дом	ул.Клубная д.6	2	1976		568,6	568,6			136,8	18		0,078	0,078	185,85
10	Жилой дом	ул.Клубная д.7	2	1973		625,8	625,8			136,8	18		0,086	0,086	204,55
11	Жилой дом	ул.Клубная д.8	2	1974		609,7	609,7			136,8	18		0,083	0,083	199,28
12	Жилой дом	ул.Клубная д.9	2	1981		340,1	340,1			136,8	18		0,047	0,047	111,16
13	Жилой дом	ул.Клубная д.10	2	1978		385,6	385,6			136,8	18		0,053	0,053	126,04
14	Жилой дом	ул.Клубная д.12	1	1977		70,0	70,0			147,4	18		0,010	0,010	24,65
15	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.2	1	1980		36,2	36,2			147,4	18		0,005	0,005	12,75
16	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.4	1	1952		109,4	109,4			147,4	18		0,016	0,016	38,53
17	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.5	1	1974		97,7	97,7			147,4	18		0,014	0,014	34,41
18	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.6	1	1962		38,7	38,7			147,4	18		0,006	0,006	13,63
19	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.7	1	1993		69,7	69,7			147,4	18		0,010	0,010	24,55
20	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.8	1	1978		128,6	128,6			147,4	18		0,019	0,019	45,29
21	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.9	1	1974		95,4	95,4			147,4	18		0,014	0,014	33,60
22	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.10	1	1977		58,6	58,6			147,4	18		0,009	0,009	20,64
23	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.11	1	1953		121,2	121,2			147,4	18		0,018	0,018	42,68
24	Жилой дом	ул.Зоотехническая д.11а	2	1975		619,8	619,8			136,8	18		0,085	0,085	202,59

25	Жилой дом	ул.Главная д.2	1	1966		28,8	28,8			147,4	18		0,004	0,004	10,14
26	Жилой дом	ул.Главная д.5	1	1952		72,0	72,0			147,4	18		0,011	0,011	25,36
27	Жилой дом	ул.Главная д.6	1	1958		42,6	42,6			147,4	18		0,006	0,006	15,00
28	Жилой дом	ул.Главная д.10	1	1957		81,2	81,2			147,4	18		0,012	0,012	28,60
29	Жилой дом	ул.Главная д.12	1	1961		57,2	57,2			147,4	18		0,008	0,008	20,14
30	Жилой дом	ул.Главная д.13	1	1959		63,9	63,9			147,4	18		0,009	0,009	22,50
31	Жилой дом	ул.Главная д.15	1	1960		123,2	123,2			147,4	18		0,018	0,018	43,39
32	Жилой дом	ул.Главная д.16	1	1960		68,6	68,6			147,4	18		0,010	0,010	24,16
33	Жилой дом	ул.Главная д.18	2	1969		511,7	511,7			136,8	18		0,070	0,070	167,25
34	Жилой дом	ул.Главная д.20	2	1981		517,1	517,1			136,8	18		0,071	0,071	169,02
35	Жилой дом	ул.Главная д.22	2	1980		444,3	444,3			136,8	18		0,061	0,061	145,22
36	Жилой дом	ул.Садовая д.2	2	1962		345,8	345,8			136,8	18		0,047	0,047	113,03
37	Детский сад "Колосок"	ул.Главная д.9				6,88		5 200,00	0,3510		20	1,0580	0,093	0,093	231,99
38	ФАП	ул.Главная д.7				3,00		593,00	0,4160		20	1,0460	0,012	0,012	31,00
39	Магазин РайПО	ул.Главная д.24				3,00		655,00	0,3952		15	1,0451	0,012	0,012	25,58
40	Районный дом культуры					11,83		13 958,00	0,3120		16	1,0685	0,205	0,205	463,84
41	Пожарная часть	ул.Главная д.14а				5,60		1 152,00	0,4992		15	1,0529	0,026	0,026	57,26
42	АТС					2,85		118,00	0,9568		18	1,0452	0,005	0,005	12,97
43	Почта	ул.Главная д.24				3,00		165,90	0,4472		18	1,0457	0,004	0,004	8,53
44	Столовая					3,00		900,00	0,3640		16	1,0453	0,015	0,015	34,14
	<b>Итого</b>													<b>1,73</b>	<b>4119,14</b>

Таблица 2. Тепловые нагрузки котельной д. Сергеево (ООО «ТеплоПлюс»)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	Ж/дом ул.Ткацкая д.2	2	1960		323,9			136,8	18		0,044	105,87
2	Жилой дом	Ж/дом ул.Ткацкая д.3	2	1960		230,7			136,8	18		0,032	75,41
3	Жилой дом	Ж/дом ул.Ткацкая д.6	2	1936		380,2			136,8	18		0,052	124,27
4	Школа	Школа			7,35		7 153,00	0,3610		16,0	1,0579	0,120	272,31
	<b>Итого</b>											<b>0,25</b>	<b>577,86</b>

Таблица 3. Тепловые нагрузки котельной д. Воробьевка (ООО «ТеплоПлюс»)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	ул.Главная д.1	2	1960		594,8			136,8	18		0,081	194,41
2	Жилой дом	ул.Главная д.2	2	1971		722,2			136,8	18		0,099	236,06
3	Жилой дом	ул.Главная д.3	2	1977		495,7			136,8	18		0,068	162,02
4	Жилой дом	ул.Главная д.4	2	1981		740,8			136,8	18		0,101	242,14
5	Жилой дом	ул.Главная д.5	2	1959		818,4			136,8	18		0,112	267,50
6	Жилой дом	ул.Главная д.6	2	1969		777,4			136,8	18		0,106	254,10
7	ФАП	ул.Главная д.4			2,80		194,00	0,4160		20	1,0453	0,004	10,13
8	Магазин РайПО	ул.Главная д.10			3,00		433,00	0,3952		15	1,0451	0,008	16,91
9	АТС				2,75		140,00	0,9568		18	1,0448	0,006	15,38
	<b>Итого</b>											<b>0,59</b>	<b>1398,66</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**Таблица 4. Тепловые нагрузки котельной ООО «Паустовская прядильно-ткацкая фабрика» (ООО «ТеплоПлюс»)**

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	ул.Фабричная д.1	2	1912		193			136,8	18		0,026	63,08
2	Жилой дом	ул.Фабричная д.2	1	1925		34,5			147,4	18		0,005	12,15
3	Жилой дом	ул.Фабричная д.3	1	1912		90,7			147,4	18		0,013	31,94
4	Жилой дом	ул.Фабричная д.5	1	1912		100,40			147,4	18		0,015	35,36
5	Жилой дом	ул.Фабричная д.6	2	1938		215,10			136,8	18		0,029	70,31
6	Жилой дом	ул.Фабричная д.7	1	1922		40,6			147,4	18		0,006	14,30
7	Жилой дом	ул.Фабричная д.9	3	1992		638,6			84,8	18		0,054	129,39
8	Жилой дом	ул.Фабричная д.11	2	1991		371,0			136,8	18		0,051	121,26
9	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.1	2	1966		679,0			136,8	18		0,093	221,94
10	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.4	4	1983		689,0			84,8	18		0,058	139,60
11	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.6	3	1975		1090,0			84,8	18		0,092	220,85
12	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.8	2	1970		715,7			136,8	18		0,098	233,93
13	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.10	3	1971		1043,2			84,8	18		0,088	211,37
14	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.11	2	1962		600,1			136,8	18		0,082	196,15
15	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.12	3	1974		1046,8			84,8	18		0,089	212,10
16	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.13	2	1963		311,3			136,8	18		0,043	101,75
17	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.14	2	1959		245,1			136,8	18		0,034	80,11
18	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.15	2	1960		276,9			136,8	18		0,038	90,51
19	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.16	2	1960		275,3			136,8	18		0,038	89,98
20	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.17	3	1961		303,7			84,8	18		0,026	61,53
21	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.19	1	1987		86,3			147,4	18		0,013	30,39
22	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.20	4	1989		756,2			84,8	18		0,064	153,22
23	Жилой дом	ул.Центральная д.54	2	1938		366,1			136,8	18		0,050	119,66
24	Жилой дом	ул.Школьная д.30	2	1948		241,1			136,8	18		0,033	78,81
25	Жилой дом	ул.Ключевая д.1	1	1993		71,1			147,4	18		0,010	25,04

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
26	Жилой дом	ул.Ключевая д.2	1	1992		213,1			147,4	18		0,031	75,05
27	Жилой дом	ул.Мира д.30	3	1996		1875,7			84,8	18		0,159	380,04
28	Администрация	ул. Центральная, д. 54а			4,2		1945	0,4472	1,049584334	18		0,042	100,34
29	ПБОЮЛ Морозова Л.В.	ул. Центральная, д. 54а			3		124	0,3952	1,045108896	15		0,002	4,84
30	Узел связи	ул. Центральная, д. 54а			2,85		331,6	0,4472	1,045165378	18		0,007	17,03
31	АТС	ул. Центральная, д. 54а			2,85		213,6	0,4472	1,045165378	18		0,005	10,97
32	СБ РФ №8568/04	ул. Центральная, д. 54а			2,85		67,4	0,4472	1,045165378	18		0,001	3,46
33	ООО "Фармация"	ул. Фабричная, д. 12			2,85		101,3	0,416	1,045165378	18		0,002	4,84
34	Д/комбинат	ул. Текстильщиков, д.2			6,5		2894	0,392	1,056966909	20		0,058	144,05
	<b>Итого</b>											<b>1,46</b>	<b>3485,35</b>

Таблица 5. Тепловые нагрузки котельной д. Паустово «Дом культуры» (ООО «ТеплоПлюс»)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>3</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	ул. Центральная, д.35	2	1910		796,5		136,8	18		0,109	260,34
2	Клуб	ул. Центральная, д.31			6,5		3120		16	1,0557	0,056	126,34
	<b>Итого</b>										<b>0,165</b>	<b>386,68</b>

Таблица 6. Тепловые нагрузки котельной МБОУ «Паустовская ООШ» (Управление Образования»)

№ п/п	Тип здания	Адрес	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (расчетная), Гкал/ч	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Амбулатория	ул. Школьная, д.10	18	0,231	0,231	552,00
2	Школа	ул. Центральная, д.62	16	0,088	0,088	200,00
	<b>Итого</b>				<b>0,319</b>	<b>752,00</b>



## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 7. Тепловые нагрузки котельной МБОУ «Паустовская ООШ» (Управление Образования))

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
1	Жилой дом	ул.Шоссейная д.2	1	1956		62,0			147,4	18		0,009	21,84
2	Жилой дом	ул.Шоссейная д.3	1	1958		30,6			147,4	18		0,005	10,78
3	Жилой дом	ул.Шоссейная д.4	1	1956		63,0			147,4	18		0,009	22,19
4	Жилой дом	ул.Шоссейная д.7	2	1961		243,4			136,8	18		0,033	79,56
5	Жилой дом	ул.Шоссейная д.10	1	1985		34,0			147,4	18		0,005	11,97
6	Жилой дом	ул.Новая д.1	2	1985		659,4			136,8	18		0,090	215,53
7	Жилой дом	ул.Новая д.2	2	1988		449,0			136,8	18		0,061	146,76
8	Жилой дом	ул.Новая д.3	2	1988		412,9			136,8	18		0,056	134,96
9	Жилой дом	ул.Новая д.4	2	1988		524,4			136,8	18		0,072	171,40
10	Жилой дом	ул.Новая д.5	2	1988		467,0			136,8	18		0,064	152,64
11	Жилой дом	ул.Фабричная Горка д.1	1	1992		64,3			147,4	18		0,009	22,65
12	Жилой дом	ул.Фабричная Горка д.4	1	1923		57,7			147,4	18		0,009	20,32
13	Жилой дом	ул.Фабричная Горка д.9	1	1903		50,1			147,4	18		0,007	17,64
14	Жилой дом	ул.Фабричная Горка д.11	1	1916		49,9			147,4	18		0,007	17,57
15	Жилой дом	ул.Молодежная д.1	2	1973		702,0			136,8	18		0,096	229,45
16	Жилой дом	ул.Молодежная д.2	2	1980		246,4			136,8	18		0,034	80,54
17	Жилой дом	ул.Молодежная д.3	2	1990		108,7			136,8	18		0,015	35,53
18	Жилой дом	ул.Молодежная д.4	2	1961		529,3			136,8	18		0,072	173,01
19	Жилой дом	ул.Молодежная д.5	2	до 1930		431,9			136,8	18		0,059	141,17
20	Жилой дом	ул.Молодежная д.6	2	1978		795,0			136,8	18		0,109	259,85
21	Жилой дом	ул.Садовая д.1	2	1971		719,1			136,8	18		0,098	235,04
22	Жилой дом	ул.Садовая д.2	2	1961		146,4			136,8	18		0,020	47,85
23	Жилой дом	ул.Текстильщиков д.5	3	1972		632,6			84,8	18		0,054	128,17
24	Жилой дом	ул.Советская д.55	2	1983		222,9			136,8	18		0,030	72,86
25	Жилой дом	ул.Механизаторов д.1	1	п/1957		92,8			147,4	18		0,014	32,68
26	Жилой дом	ул.Механизаторов д.2	1	п/1958		93,2			147,4	18		0,014	32,82
27	Жилой дом	ул.Механизаторов д.3	1	п/1958		46,5			147,4	18		0,007	16,38

№ п/п	Тип здания	Адрес	Этажность	Год строительства	Свободная высота здания, м	Отапливаемая площадь, м <sup>2</sup>	Объем здания по наружному обмеру, м <sup>3</sup>	Удельная отопительная характеристика, ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)	Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилого дома, ккал/(ч·м <sup>2</sup> )	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Коэффициент, учитывающий потери тепловой энергии зданием через наружные ограждения	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
28	Жилой дом	ул.Механизаторов д.7	1	п/1959		47,3			147,4	18		0,007	16,66
29	Жилой дом	ул.Механизаторов д.11	2	1977		300,2			136,8	18		0,041	98,12
30	Жилой дом	ул.Механизаторов д.12	2	1970		300,1			136,8	18		0,041	98,09
31	Жилой дом	ул.Механизаторов д.13	1	1983		120,2			147,4	18		0,018	42,33
32	Жилой дом	ул.Механизаторов д.14	2	1971		571,6			136,8	18		0,078	186,83
33	Жилой дом	ул.Механизаторов д.15	1	1984		60,2			147,4	18		0,009	21,20
34	Жилой дом	ул.Механизаторов д.16	2	1982		690,9			136,8	18		0,095	225,83
35	Жилой дом	ул.Механизаторов д.17	1	1985		61,9			147,4	18		0,009	21,80
36	Жилой дом	ул.Механизаторов д.18	1	1986		59,4			147,4	18		0,009	20,92
37	Клуб				6,33		1 109,00	0,3848		16	1,0552	0,020	44,89
38	Пожарный гараж				4,85		916,00	0,7280		10	1,0493	0,027	48,29
40	Д/комбинат				6,25		2 237,00	0,3920		20	1,0563	0,044	111,27
	<b>Итого</b>											<b>1,46</b>	<b>3467,39</b>

Таблица 8. Тепловые нагрузки котельной МБОУ «Октябрьская СОШ№2» (Управление Образования)

Тип здания	Адрес	Расчетная температура внутреннего воздуха, °С	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (расчетная), Гкал/ч	Максимальная тепловая нагрузка на отопление (по договорам), Гкал/ч	Количество тепловой энергии на отопление, Гкал/год
Школа	ул. Советская, д.34	16	0,137	0,137	310,00